

浙江诚通电力科技有限公司（核实结果）



一、一般信息

有效期至2025-03-31

供应商名称	浙江诚通电力科技有限公司
供应商编码	91330382585028956Q
单位类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330382585028956Q
营业执照号	91330382585028956Q
组织机构代码	91330382585028956Q
税号	91330382585028956Q
法定代表人	蔡微娟
注册资金（万元）	5800
币种	人民币
营业期限	2011-11-02~永久
营业范围	高低压成套设备、配电开关控制设备、电子元件及组件、电器配件、汽车配件、配电箱、计量电能表箱、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆、塑料件、电力金具、智能电力电容器、环保节能设备研发、制造、加工、销售、技术服务；铜铁件机械加工、销售；塑料颗粒加工、制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册所在地	浙江省乐清市北白象镇中方智能园区万宏路8号
注册所在地省份	浙江省
企业成立时间	2011-11-02

二、审计报告/财务报表

审计年度	报告类型	资产负债率（%）	流动比率（%）	研究与开发费（万元）	主营业务收入净额（万元）	实收资本（万元）	净资产收益率（%）	经营活动现金流量比率（%）	研发费占比（%）
2019	审计报告	51.40	177.46	573	13829	1000	28.97	-804.46	4.11
2020	审计报告	50.20	160.47	573	11988	1000	24.79	-381.51	4.77
2021	审计报告	45.18	206.95	581	12258	1000	21.59	301.35	4.74

三、股权结构

股东名称	出资比例（%）
------	---------

蔡微娟	48.7
蔡庆辉	17.1
薛海双	17.1
乐清市浩翔企业管理有限公司	17.1

四、管理体系认证证书

证书编号	证书名称	覆盖范围	认证日期	有效期至	认证机构
02121Q10995R3S	质量管理体系认证	低压断路器的组装生产及销售	2021-07-26	2024-07-25	华夏认证中心有限公司
02120E10456R2S	环境管理体系认证	低压断路器的组装生产及相关管理活动	2020-07-29	2023-07-28	华夏认证中心有限公司
02120S10432R2S	职业健康安全管理体系认证	低压断路器的组装生产及相关管理活动	2020-07-29	2023-07-28	华夏认证中心有限公司

五、检测报告数据表

物料描述	产品类别	产品型号规格	报告编号	试验类型	委托单位	产品制造单位	报告出具机构	报告出具日期	报告结论	报告有效期
小型断路器	低压电器	CTB1-63、CTB1-63H	C-06801-1C213218	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2022-05-24	合格	-
小型断路器	低压电器	CTB1-63、CTB1-63H	C-06801-1C161417	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2016-09-09	合格	-
小型断路器	低压电器	CTB1-63、CTB1-63H	C-06801-1CZ211951	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2022-05-24	合格	-
漏电断路器	低压电器	CTBIL-63、CTBIL-63H	C-06801-1C161404	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2016-08-26	合格	-
漏电断路器	低压电器	CTB1L-63 1P+N C16 230	N-WT190387	委托检测	国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）	浙江诚通电力科技有限公司	国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）	2019-05-28	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM□E-250□/□□□	C-06801-1CZ230098	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2023-02-10	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM□E-400□/□□□	C-06801-1CZ230099	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2023-02-10	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM□E-630□、CTM□E-800□	C-06801-1CZ230100	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2023-02-10	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-1600、CTM3E-1250	C-06801-1CZ230123	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2023-02-10	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-125□/□□□	C-06801-1CZ230097	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2023-02-10	合格	-



塑料外壳式断路器	低压电器	CTM1E-250 160A	GCP20205390	委托检测	国家输配电安全质量监督检验中心电力科学研究院有限公司试验中心	浙江诚通电力科技有限公司	国家输配电安全质量监督检验中心电力科学研究院有限公司试验中心	2020-12-12	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM1E-250 200A	GCP20205391	委托检测	国家输配电安全质量监督检验中心电力科学研究院有限公司试验中心	浙江诚通电力科技有限公司	国家输配电安全质量监督检验中心电力科学研究院有限公司试验中心	2020-12-12	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM1E-250 250A	GCP20205392	委托检测	国家输配电安全质量监督检验中心电力科学研究院有限公司试验中心	浙江诚通电力科技有限公司	国家输配电安全质量监督检验中心电力科学研究院有限公司试验中心	2020-12-12	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-160M/334 0Y	CP20193343	委托检测	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	浙江诚通电力科技有限公司	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	2019-11-17	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-800M/334 0Y	CP20193344	委托检测	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	浙江诚通电力科技有限公司	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	2019-11-17	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTKM3E-250H/330 0	GY20181764	委托检测	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	浙江诚通电力科技有限公司	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	2018-10-19	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTKM3E-400H/330 0	GY20181765	委托检测	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	浙江诚通电力科技有限公司	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	2018-10-19	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTKM3E-630H/330 0	GY20181766	委托检测	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	浙江诚通电力科技有限公司	国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	2018-10-19	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-125	1W230113	委托检测	浙江省机电产品质量检测所有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	2023-02-10	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-250	1W230119	委托检测	浙江省机电产品质量检测所有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	2023-02-10	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-400	1W230120	委托检测	浙江省机电产品质量检测所有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	2023-02-10	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-800	1W230121	委托检测	浙江省机电产品质量检测所有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	2023-02-10	合格	-



塑料外壳式断路器	低压电器	CTM3E-1600	1W230122	委托检测	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2023-02-10	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM3L-125	C-06801-1C213266	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2022-03-25	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM3L-250	C-06801-1C213222	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2022-03-23	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM3L-400	C-06801-1C213267	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2022-03-25	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM3L-800	C-06801-1C213268	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2022-03-25	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-125、CTM9LR-160	C-06801-1C212775	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2021-11-03	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-250、CTM9LR-320	C-06801-1C212776	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2021-11-03	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-400、CTM9LR-630	C-06801-1C212777	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2021-11-03	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-630、CTM9LR-800	C-06801-1C212778	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2021-11-05	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-125/3N	DY16-E216	委托检测	浙江省低压电器产品质量检验中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省低压电器产品质量检验中心	2017-07-06	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-250/3N	DY17-E217	委托检测	浙江省低压电器产品质量检验中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省低压电器产品质量检验中心	2017-07-06	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-400/3N	DY17-E218	委托检测	浙江省低压电器产品质量检验中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省低压电器产品质量检验中心	2017-07-06	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-630/3N	DY17-E219	委托检测	浙江省低压电器产品质量检验中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省低压电器产品质量检验中心	2017-07-06	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-250M/3N Y	2002431	委托检测	国网浙江省电力有限公司电力科学研究院	浙江诚通电力科技有限公司	国网浙江省电力有限公司电力科学研究院	2020-10-26	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-800M/3N	1W210923	委托检测	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2021-04-25	合格	-
剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR-630M/3N	HJ2020-0397	委托检测	中检质技检验检测科学研究院有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	中检质技检验检测科学研究院有限公司	2020-05-14	合格	-

剩余电流动作断路器	低压电器	CTM9LR	GCP20212-219	委托检测	国家输配电安全质量监督检验中心 国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	国家输配电安全质量监督检验中心 国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司	2021-05-22	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM9-125□□/□□	C-06801-1C213219	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2022-03-14	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM9-250□□/□□	C-06801-1C213271	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2022-03-20	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM9-400□□/□□	C-06801-1C213237	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2022-03-17	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM9-630□□/□□	C-06801-1C213265	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2022-03-25	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM9-800□□/□□	C-06801-1C213220	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2022-03-14	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM9-250□□/□□	Z-14201-DC202389	型式试验	中检质技检验检测科学研究院有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	中检质技检验检测科学研究院有限公司	2020-07-22	合格	-
塑料外壳式断路器	低压电器	CTM9-250□□/□□	V-14201-DC202389	型式试验	中检质技检验检测科学研究院有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	中检质技检验检测科学研究院有限公司	2020-07-02	合格	-
电能表外置断路器	低压电器	CTB9-125ARD	C-06801-1C213302	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2022-05-24	合格	-
电能表外置断路器	低压电器	CTB9-125ARD	C-06801-1C171214	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2017-10-13	合格	-
电能表外置断路器	低压电器	CTB9-125/4P 100A	CP201936 68	委托检测	国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司	2019-12-05	合格	-
电能表外置断路器	低压电器	CTB9-125/4P 125A	CP201936 69	委托检测	国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司 国网电力科学研究院有限公司	2019-12-05	合格	-
电能表外置断路器	低压电器	CTB9-125ARD	1W221403	委托检测	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2022-06-14	合格	-
电能表外置断路器	低压电器	CTB9-125PV	1W170763	委托检测	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2017-10-28	合格	-
万能式断路器	低压电器	CTW1-1600□□/□□	C-06801-1C213030	型式试验	浙江省机电产品质量检测所	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所	2022-01-13	合格	-

万能式断路器	低压电器	CTW1-2000□/□	C-06801-1C213031	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2022-01-24	合格	-
万能式断路器	低压电器	CTW1-3200□/□	C-06801-1C213032	型式试验	浙江省机电产品质量检测有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测有限公司	2022-01-25	合格	-

六、CCC认证证书

证书编号	证书名称	覆盖范围	认证日期	有效期至	认证机构	委托人名称	生产者（制造商名称）	生产企业名称
2020970307003682	3C证书	CTM OE 250□/00; Uinp: 8kV; Uis 1000V; Ue: AC400V/690V: CTM 3E-250; In; 250A: h (0.4、0.5、 0.6、 0.7、0.8、 0.9、1.0)h; CTM 1E- 250: In: 250A: Ir- 0.4In~1.0In 连续可调;过 电流脱扣器 类型:电子式 : 400W: M型 : Ics 35kA , Icu: 50kA; H型: Ics. 50kA , Jcu; 85kA; Icw: 5kA/Is 690V: MH型 。Jlcs 15kA, Jcu: 25kA Lcw: 5kA/Is 选择性类别: B类;极数: 3P适用于隔 离用)、 3P+N三个保 护极,带不 可开 断中性线 ,不适用于 隔离用)、 4PE个保护 极,N极可 开闭,适用 于隔离用);配用的辅 助触头: IN0 INC、 2N02NC; Ith: 3A: AC- 15; Ue/Ie: AC 400V /0.26A	2023-02-11	2030-10-13	国家市场监 督管理局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司

20209703070 12663	3C证书	"CTM□E-400/000; Uinp: 8kV; Ui 1000V; Ue: AC400V/690V; In: CTM 3E-400, In; 400A: hs (0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0)n; CTM 1E-400: In: 400A: Ir=0.4hn~1.0Im 连续可调;过电流脱扣器类型:电子式: 400V: M型: Ics 50kA, Iou: 65kA; H型: Ics: 65kA, Jew: 85kA; Jew: 5kA/Is 690V: MH型: Ics 20kA, Iou: 30kA; ICw: 5kA/Is 选择性类别: B类;极数: 3P适用于隔离用)、3P+N三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 6A; AC-15; Ue/Ie: AC 400V /0.47A"	2023-02-11	2030-10-13	国家市场 监督管理总局	浙江诚通电力科技有限 公司	浙江诚通电力科技有限 公司	浙江诚通电力科技有限 公司
----------------------	------	--	------------	------------	----------------	------------------	------------------	------------------

20209703070 12665	3C证书	"CTM□E-630□、CTM□E-800□; Uinp: 8kV; Uis: 1000W; Ue: AC 400V/690V; CTM 3E-630: In: 630A: Ir (0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0)In; CTM 1E-630; hn; 630A: h=0.4In 1.0n连续可调; CTM 3E-800: In; 800A: Jhrs (0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0)In; CTM 1E-800: In; 800A: Ir-0.4In ~ 1.0In连续可调过电流脱扣器类型:电子式; 400V: M型: Icse 50kA, Icu: 65kA; H型: Icse 65kA, Icu: 85kA; Icw: 10kA/1s. 690V: MH型: Ics: 20kA, IJcu: 30kA; low: 10kA/1s 选择性类别: B类; 极数: 3P适用于隔离用)、3P+N (三个保护价, N极不可开闭, 不适用于隔离)、4PE个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 2N02NC; Ih: 6A: AC-15; U e/Ie: AC 400V/0.4A;"	2023-02-11	2030-10-13	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20230003070 00054	3C证书	"CTM3E-1600 CTM3E-1250Ue: AC400V: Uis 100 h: 1600 (0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0) In分级可调 1250A (0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0) n分级可调: Uimp: 8kV;过电流脱扣器类型:电子式: Jes 50KA、lou; 80KA、Jow 20kA1s选择性类别: B类:极数: 3P(E个保护极, 适用于隔离用)、4三个保护极N极可开闭, 适用于隔离用);配用的辅助触头: 2N02NC: Ih: 6A: U上 400V: Unp: 4kV: AC -15; Uele: AC400 /0.47A."	2023-02-11	2033-01-19	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20209703070 09306	3C证书	"CTM 3E- - 125□/00□; Uip: 8kV; Ue: AC400 /690W; Uig 1000V: In: 32A (0.4、 0.5、 0.6、 0.7、 0.8、 0.9、 1.0)n, 63A (0.4.0.5、 0.6、 0.7、 0.8、 0.9、 1.0)n , 125A (0.4、 0.5、 0.6. 0.7. 0.8、 0.9、 1.0)h; 过电流脱扣 器类型:电子 式; 400V: M型: Ics: 35kA , Icu: 50kA; H型: Ics: 50kA, Icu: 85kA; Jcw: 5kA/1& 690V:MA型 : JIcs 15kA , Iou: 25kA: Jlow: 5kA/Is 选择 性类别: B类 :极数: 3P适 用于隔离用)、 3P+N三 个保护极 , 带不可开 断中性线 , 不适用于 隔离用)、 4PE个保护 极, N极可 开闭, 适用 于隔离用<br);配用的辅<br=""/>助触头: INO INC、 2N02NC; Ih: 3A; AC-15; Ue/Ie: AC 400V /0.26A"	2023-02-11	2030-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	--	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

20209703070 08806	3C证书	"剩余电流动作断路器 CTM3L-125; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC230V (2P)、 AC400V(3P 、3P+N、 4P); In: 10A、 16A、 20A、 25A、 32A、40A、 50A、 63A、 80A、 100A、 125A; 过电 流脱扣器类 型:热磁式; L: Ics: 25kA; Icu: 35kA; M: , Ics: 35kA; Icu: 50kA; H: Ics: 50kA; Icu: 65kA; ION: 50mA、 100mA、 200mA、 300mA、 500mA、 800mA (任 选三档分级 可 调) /AC型 ;剩余电流脱 扣器类型:电 子式;I m: 25%Icu; 选 择性类别: A类;极数: 2P (适用于隔离)、3P (适 用于隔离)、 3P+N (三个 保护极 , N极常通 , 不适用于 隔离)、 4P(三个保 护极, N极 可开闭, 适 用于隔离);"	2022-06-08	2030-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	---	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

20209703070 08807	3C证书	"剩余电流动作断路器 CTM3L- - 250; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC230V (2P)、 AC400V (3P、 3P+N、4P) ; In: 100A、 125A、 140A、 160A、 180A、 200A、 225A、 250A;过电流 脱扣器类型 :热磁式; L型 : Ics: 25kA; Icu: 35kA; M型 : Ics: 35kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 50kA; Icu: 65kA; IOn: 50mA、 100mA、 200mA、 300mA、 500mA、 800mA (任 选三档分级 可调) /AC 型;剩余电流 脱扣器的类 型:电子式; I m: 25%Icu; 选 择性类别: A类;极数: 2P (两个保 护极, 适用 于隔离用)、 3P (三个保 护极, 适用 于隔离用)、 3P+N(三个 保护极, 带 不可开断中 性线, 不适 用于隔离用)、4P(三个 保护极 , N极可开 闭, 适用于 隔离用)"	2022-06-08	2030-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	--	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

20209703070 08805	3C证书	"剩余电流动作断路器 CTM3L-400 ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; Ue : AC400V ; In : 225A、250A、315A、350A、400A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; M : Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; H : Ics : 62kA ; Icu : 85kA ; I n : 50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA (任选三档分级可调) /AC 型 ; 剩余电流脱扣器类型 : 电子式 ; I m : 25%Icu ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : 3P (适用于隔离)、3P+N (三个保护极 , 带不可开断中性线 , 不适用于隔离)、4P (三个保护极 , N 极可开闭 , 适用于隔离) ; "	2022-06-08	2030-09-07	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20209703070 08804	3C证书	"剩余电流动作断路器 CTM3L- 800 ; Ui : 10 00V ; Uimp : 8kV ; Ue : AC400V ; In : 400A 、 500A、 630A、 700A、 800A ; 过电 流脱扣器类 型 : 热磁式 ; M : Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; H : Ics : 62k A ; Icu : 85kA ; I n : 50mA 、 100mA、 200mA、 300mA、 500mA、 800mA (任 选三档分 级可调)/AC 型 ; 剩余电 流脱扣器类 型 : 电子式 ; I m : 25%Icu ; 选 择性类别 : A 类 ; 极数 : 3P (适用 于隔离)、 3P+N (三个 保护极 , 带 不可开断中 性线 , 不适 用于隔离)、 4P(三个保 护极 , N 极 可开闭、适 用于隔离);"	2022-06-08	2030-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	---	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

20229803070 00276	3C证书	"剩余电流动作断路器 CTM9LR-125、 CTM9LR-160 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/400V/415V ; In : 125A(50A~125A 可调), 160A(50A~160A 可调) ; 过电流 脱扣器类型 : 电子式 ; M 型 ; Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; H 型 ; Ics : 50kA ; Icu : 85kA ; Icw : 10kA/1s ; IΔ n : 30mA、 50mA、75mA、 100mA、200mA、 300mA、500mA、 800mA、1000mA、 OFF 分级调节(非延时型)); 50mA、75mA、 100mA、200mA、 300mA、500mA、 800mA、1000mA、 OFF 分级调节(延时型)) / AC 型 : 剩余电流动作脱扣器类型 : 电子式 ; IΔ m : 25%Icu ; 选择性类别 : B 类 ; 自动重合闸时间 : 20s-60s (仅适用于延时型)); 极数 : 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用), 4P(三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用)"	2022-08-26	2032-02-21	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	---	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20229803070 00278	3C证书	"剩余电流动作断路器 CTM9LR-250、 CTM9LR-320 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/400V/415V ; In : 250A(100A~250A 可调) , 320A(100A~320A 可调) ; 过电 流脱扣器类型 : 电子式 ; M 型 ; Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; H 型 ; Ics : 50kA ; Icu : 85kA ; Icw : 10kA/1s ; IΔn : 30mA、 50mA、75mA、100mA、 200mA、300mA、500mA、 800mA、1000mA、 OFF 分级调节(非延时型)); 50mA、75mA、100mA、 200mA、300mA、500mA、 800mA、1000mA、 OFF 分级调节(延时型)) / AC 型 : 剩余电流动作脱扣器类型 : 电子式 ; IΔm : 25%Icu ; 选择性类别 : B 类 ; 自动重合闸时间 : 20s-60s (仅适用于延时型) ; 极数 : 3P+N(三个保护极 , 带不可开断中性线 , 不适用于隔离用) , 4P(三个保护极 , N 极可开闭 , 适用于隔离用)"	2022-08-26	2032-02-21	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20229803070 00280	3C证书	"剩余电流动作断路器 CTM9LR-400、 CTM9LR-630 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/400V/415V ; In : 400A(160A~400A 可调), 630A(250A~630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式 ; M 型 ; Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; H 型 ; Ics : 65kA ; Icu : 85kA ; Icw : 10kA/1s ; IΔn : 30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、OFF 分级调节(非延时型) ; 50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、OFF 分级调节(延时型)/AC 型: 剩余电 流脱扣器类型: 电子式 ; IΔm : 25%Icu ; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s-60s (仅适用于延时型) ; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用), 4P(三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)"	2022-08-26	2032-02-21	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	---	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20229803070 00277	3C证书	"剩余电流动作断路器 CTM9LR-630、 CTM9LR-800 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/400V/415V ; In : 630A(250A~630A 可调), 800A(320A~800A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式 ; M 型 ; Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; H 型 ; Ics : 65kA ; Icu : 85kA ; Icw : 10kA/1s ; IΔn : 30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、OFF 分级调节(非延时型) ; 50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、OFF 分级调节(延时型)/AC 型: 剩余电流动作脱扣器类型: 电子式 ; IΔm : 25%Icu ; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s-60s (仅适用于延时型) ; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用), 4P(三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)"	2022-08-26	2032-02-21	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20209703070 03685	3C证书	"塑料外壳式 断路器 CTM9- 125□□/□ □ Ue : AC400 V ; In : 16A 、 20A、 25A、 32A、 40A、 50A、 63A、 80A、 100A、 125A ; Ui : 800V ; Uim p : 8kV ; 过 电流脱扣器 类型 : 热 磁 式 ; C 型 : Ics : 18kA 、 Icu : 25kA ; L 型 : Ics : 22kA ; Icu : 35kA 、 M 型 : Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; H 型 : Ics : 50kA、 Icu : 85kA ; 选择性类别 : A 类; 极数 : 2P、 3P (均为保 护极 , 适用 于隔离 用)、 4P (三个保 护极 , N 极 可开闭 , 适 用于隔离用); 配用的辅 助触头 : 1NO1NC ; Ith : 3A ; AC- 15 : Ue/Ie : AC400V/0.3 A ; DC- 13 : Ue/Ie : DC230V/0.1 5A ; "	2022-08-26	2032-02-21	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	--	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

20200003070 00297	3C证书	"塑料外壳式 断路器 CTM9- 250 ; Ue : A C400V ; Ui : 800V ; Ui mp : 8kV ; I n : 100A、 125A、 140A、 160A、 180A、 200A、 225A、 250A ; 过电 流脱扣器类 型 : 热磁式 ; C 型 : Ics : 18kA 、 Icu : 25kA ; L 型 : Ics : 22kA 、 Icu : 35kA ; M 型 : Ics : 35kA 、 Icu : 50kA ; H 型 : Ics : 50kA 、 Icu : 85kA ; 选择 性类别 : A 类 ; 极数 : 2P(二个 保护极, 适 用于隔离用)、3P(三个 保护极, 适 用于隔离用)、 4P(三个保 护极, N 极 可开闭, 适 用于隔离用); 配用的辅 助触头 : 1NO1NC ; Ith : 3A ; A C- 15 : AC400 V/0.3A ; DC - 13 : DC230 V/0.15A ; Ui : 400V ; Ui mp : 4kV"	2022-06-08	2023-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	--	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

20209703070 08798	3C证书	"塑料外壳式 断路器 CTM9- 400□□/□ □ Uimp : 8kV ; Ui : 800V ; Ue : AC4 00V ; In : 2 25A、 250A、 315A、 350A、 400A ; 过电 流脱扣器类 型 : 热磁式 ; L 型 : Ics : 35kA 、 Icu : 50kA ; M 型 : Ics : 45kA、 Icu : 65kA ; H 型 : Ics : 65kA 、 Icu : 100kA ; 选择性类 别 : A ; 极 数 : 3P(三 个 保护极, 适 用于隔离用)、4P(三个 保护极, N 极可开闭 , 适用于隔 离用); 辅助 触头: 1NO1NC、 2NO2NC ; I th : 3A ; AC-15 Ue/Ie : AC4 00V/0.3A ; DC-13 Ue/Ie : DC230V/0.1 5A ; Uimp : 4kV ; Ui : 400V"	2022-06-08	2023-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	---	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

20209703070 03686	3C证书	"塑料外壳式 断路器 CTM9- 630□□/□ □；Uimp： 8kV；Ui：8 00V；Ue： AC400V；In ：400A、 500A、 630A； 过电流脱扣 器类型：热 磁式；L型 ：Ics：35kA ；Icu：50kA ；M型 ：Ics：45kA ；Icu： 65kA；H型 ：Ics：65kA ；Icu：100k A；选择性 类别：A类 ；极数 ：3P、 4P(三个保 护 极，N极可 开闭)；适用 于隔离用 ；配用的辅 助触头 ：1NO1NC ，2NO2NC ；Ith：3A； Ue/Ie：AC- 15：AC400 V/0.3A；DC - 13：DC230 V/0.15A；"	2022-06-08	2023-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	--	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

20209703070 08800	3C证书	"塑料外壳式 断路器 CTM9- 800□/□□ ; Ue : AC4 00V ; Ui : 1 000V ; In : 630A、 700A、 800A ; Uimp : 12k V ; 过电流脱扣 器类型 : 热 磁式 ; M 型 : Ics : 65kA ; Icu : 85kA ; H 型 : Ics : 85kA ; Icu : 100kA ; 选 择性类别 : A 类 ; 极 数 : 3P(三 个保护极 适用于隔离 用)、4P(三 个保护极 N 极可开闭 适用于隔 离用) ; 配用 的辅助触头 : 1NO1NC 2NO2NC ; I th : 3A ; AC -15 ; Ue/Ie : AC4 00V/0.3A ; DC-13 ; Ue/Ie : DC2 30V/0.15A"	2022-06-08	2023-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
----------------------	------	--	------------	------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------



20229603070 14584	3C证书	"塑料外壳式 断路器 CTM9- 800/3300、 CTYM9- 800/4300、 CTM9- 1000/3300、 CTM9- 1000/4300、 CTM9- 1250/3300、 CTM9- 1250/4300、 CTM9- 1600/3300、 CTM9- 1600/4300; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 800A、 1000A、 1250A、 1600A; 过电 流脱扣 器类型: 热磁 式; Ics: 65kA; Icu: 85kA; 选 择性类别: A类; 极数: 3P、4P(带 三个保护极 、N极可开 闭); 适用于 隔离"	2022-06-08	2023-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
20229803070 03789	3C证书	"电能表外置 断路器 CTB9- 125ARD; Ue : AC230V (2P)、 AC400V(4P) ; In : 40A、 50A、63A、 80A、 100A、 125A; Ui : 500V; Uimp : 6kV; 瞬时 脱扣特性 : C型 ; Icn=Ics : 60 00A; 极数 : 2P(带两 个保护极)、 4P(带四个 保护 极); 控制方 式 : 远程全 自动控制方 式; 控制电平 电压 : AC 220V"	2022-09-16	2023-09-15	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司

20209703070 08799	3C证书	"万能式断路器CTW1-1600□/□； Ue：AC400V/690V；Ui：1000V； In：200A、250A、315A、350A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A； Uimp：12kV；过电流脱扣器类型：电子式；M型； AC400V：Ics：55kA，Icu：65kA，Icw：55kA/1s；AC690V：Ics：35kA，Icu：42kA，Icw：35kA/1s； H型：AC400V：Ics：75kA，Icu：75kA，Icw：75kA/1s；AC690V：Ics：55kA，Icu：55kA，Icw：55kA/1s； 选择性类别：B类； 极数：3P、4P(均为保护极，适用于隔离用)"	2022-06-08	2030-09-07	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

2020970307008808	3C证书	"万能式断路器CTW1-2000□/□； Ue：AC400V/690V；Ui：1000V； In：630A，800A，1000A，1250A，1600A，2000A； Uimp：12kV；过电流脱扣器类型：电子式；M型； AC400V：Ics：65kA； Icu：65kA，Icw：65kA/1s；AC690V：Ics：55kA，Icu：55kA，Icw：55kA/1s；H型； AC400V：Ics：85kA，Icu：85kA，Icw：85kA/1s； AC690V：Ics：65kA，Icu：65kA，Icw：65kA/1s； 选择性类别：B类； 极数：3P、4P(均为保护极，适用于隔离用)"	2022-06-08	2030-09-07	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
------------------	------	---	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20209703070 08809	3C证书	"万能式断路器CTW1-3200□/□; Ue : AC400V/690V ; Ui : 1000V ; In : 2000A、2500A、2900A、3200A (3P、4P) ; 3600A、4000A (增容型 , 3P , 四极外形) ; Uimp : 12kV ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; M 型 : AC400V : Ics : 85kA , Icu : 85kA , Icw : 85kA/1s ; AC690V : Ics : 75kA , Icu : 75kA , Icw : 75kA/1s ; H 型 : AC400V : Ics : 100kA , Icu : 100kA , Icw : 100kA/1s ; AC690V : Ics : 85kA , Icu : 85kA , Icw : 85kA/1s ; 选择性类别 : B 类 ; 极数 : 3P、4P(均为保护极 , 适用于隔离用)"	2022-06-08	2030-09-07	国家市场监督管理总局	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------------	------	---	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

20209703070 08811	3C证书	"小型断路器 CTB1-63、 CTB1- 63H ; Ui : 5 00V ; Uimp : 4kV ; Ue : AC230/40 0V (1P) 、 AC400V (2P、 3P、 4P) ; In : 6 A、 10A、 16A、 20A、 25A、 32A、 40A、 50A、 63A ; 瞬时 脱扣类型 : C 型、 D 型 ; CTB1- 63 : Icn=Ics : 3000A ; C TB1- 63H : Icn=Ic s : 6000A ; 极数 : 1P、 2P、 3P、 4P (所有极 均为保护极)"	2022-06-08	2030-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
20229603070 14585	3C证书	"塑料外壳式 断路器 CTB1-125; Ue: AC230V (1P) , AC400 V (2P、 3P、 4P); Ui: 800V; Uimp: 6kV; In; 63A、 80A、 100A、 125A;过 电流脱扣器 类型:热磁式 ; Ics: 10kA; Icu: 10kA; 选 择性类别: A类;极数: 1P、 2P、 3P、 4P;适用 于隔离用"	2022-11-29	2032-11-28	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司

20209703070 08813	3C证书	"漏电断路器 CTB1L-63, CTB1L-63H; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C, D型 特性 ; I _n : 30mA/ AC型, 电子 式; I _A m: 2000A; CTB1L-63; Ics=Icn=300 0A; CTB1L- 63H: Ics=Icn=600 0A; 极数 : 1P+N(一个 保护极, N极 常 通, 不适用于 隔离用) , 2P, 3P, 3P +N(E个保护 极, N极常通 , 不适用于隔 离用) , 4P"	2022-09-01	2030-09-07	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
20229603070 14586	3C证书	"漏电断路器 CTBIL-125; Ue: AC230V(1P +N、 2P) , AC400 V(3P、 3P+N、 4P); Ui: 800V; Uimp: 6kV; In: 63A、 80A、 100A、 125A; Ics=Icu: 10kA; 过电 流脱扣器类 型: 热磁式 ; 选择性类别 : A类; 漏电脱 扣器类型: 电 子式 ; I _m : 2.5kA; IAn: 100mA/AC 型; 极数: 1P+N(一个 保护极 , N极不可 开闭)、 2P、 3P、 3P+N(三个 保护极 , N极不 可开闭)、 4P; 不适用于 隔离用"	2022-11-29	2032-11-28	国家市场监 督管理总局	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司

七、CQC认证证书

证书编号	证书名称	覆盖范围	认证日期	有效期至	认证机构	申请人名称	生产者（制造商名称）	生产企业名称
CQC2016010307858587	CQC证书	塑料外壳式断路器 CTM□E-250□/□300□；Uimp：8kV；Ui：1000V；Ue：AC400V/690V；In：250A(100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A可调)；过电流脱扣器类型：电子式；400V：M型：Ics：35kA，Icu：50kA；H型：Ics：50kA，Icu：85kA；Icw：5kA/1s；690V：M/H型：Ics：15kA，Icu：25kA；Icw：5kA/1s；选择性类别：B类；极数：3P(适用于隔离用)、4P(三个保护极，N极可开闭，适用于隔离用)	2022-08-12	2031-01-07	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司

CQC201601 0307858588	CQC证书	塑料外壳式 断路器 CTM□E- 400□/□300 □；Uimp： 8kV；Ui：1 000V；Ue： AC400V/690 V； In：400A(20 0A、225A、 250A、 280A、 315A、 350A、400A 可调)；过电 流脱扣器类 型：电子式 ；400V：M 型 ：Ics：50kA ，Icu：65kA ；H型 ：Ics： 65kA，Icu： 85kA；Icw ：5kA/1s；6 90V： M/H型 ：Ics：20kA ，Icu：30kA ； Icw：5kA/1s ；选择性类 别：B类	2022-08-12	2031-01-07	中国质量认 证中心	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
-------------------------	-------	--	------------	------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

CQC201601 0307870081	CQC证书	塑料外壳式 断路器 CTM□E- 630□/□300 □、 CTM□E- 800□/□300 □；Uimp： 8kV；Ui： 1000V；Ue ：AC400V/6 90V；In：6 30A(400A、 420A、 440A、 460A、 480A、 500A、 530A、 560A、 600A、630A 可调)，800A(630 A、640A、 660A、 680A、 700A、 720A、 740A、 760A、 780A、800A 可调)；过电 流脱扣器类 型：电子式 ；400V：M 型 ：Ics：50kA ，Icu：65kA ；H型 ：Ics：65kA ，Icu：85kA ； Icw：10kA/1 s；690V：M /H型 ：Ics：20kA ，Icu：30kA ；Icw：10k A/1s；选择 性类别：B 类；极数 ：3P(适用 于隔离用)、 4P(三个保 护极，N极 可开闭，适 用于隔离用)	2022-08-12	2031-01-07	中国质量认 证中心	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
-------------------------	-------	---	------------	------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

CQC201601 0307858586	CQC证书	塑料外壳式 断路器 CTM3E- 125M/3300 、CTM3E- 125M/4300 、CTM3E- 125H/3300 CTM3E- 125H/4300 、CTM3E- 125M/3300D Z、 CTM3E- 125M/4300D Z、 CTM3E- 125H/3300D Z、 CTM3E- 125H/4300D Z ; Uimp : 8kV ; Ue : AC400V/690 V ; Ui : 100 0V ; In : 32 A(16A~32A 可调) , 63A(32A ~63A 可调) , 125A(63A~1 25A 可调) ; 过电流脱 扣器类型 : 电子式 ; 400V : M 型 ; Ics : 35kA , Icu : 50kA ; H 型 : Ics : 50kA , Icu : 85kA ; Icw : 5kA/ 1s ; 690V : M/H 型 : Ics : 15kA , Icu : 25kA ; Icw : 5kA/ 1s ; 选择性 类别 : B 类 ; 极数 : 3P(适用于 隔离用)、 4P(三个保 护极, N 极 可开闭, 适 用于隔离用)	2022-08-12	2031-03-19	中国质量认 证中心	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
-------------------------	-------	---	------------	------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

CQC2018010307073705	CQC证书	剩余电流动作断路器 CTM3L-125 ; Ui : 100V ; Uimp : 8kV ; Ue : AC230V(2P)、AC400V(3P、3P+N、4P) ; In : 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; L : Ics : 25kA ; Icu : 35kA ; M : Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; H : Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; I_n : 50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA (任选三档分级可调) /AC型 ; 剩余电流脱扣器类型 : 电子式 ; I_m : 25%Icu ; 选择性类别 : A类 ; 极数 : 2P (适用于隔离) 、3P (适用于隔离) 、3P+N (三个保护极 , N极常通 , 不适用于隔离) 、4P (三个保护极 , N极可开闭 , 适用于隔离) ;	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
---------------------	-------	---	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC2018010307073716	CQC证书	剩余电流动作断路器 CTM3L-250 Uimp : 8kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC230V (2P) 、 AC400V (3P、3P+N、4P) ; In : 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; L 型 ; Ics : 25kA ; Icu : 35kA ; M 型 : Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; H 型 : Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; I n : 50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA (任选三档分级可调) /AC 型 ; 剩余电流脱扣器的类型 : 电子式 ; I m : 25%Icu ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : 2P (两个保护极 , 适用于隔离用) 、 3P (三个保护极 , 适用于隔离用) 、 3P+N (三个保护极 , 带不可开断中性线 , 不适用于隔离用) 、 4P (三个保护极 , N 极可开闭 , 适用于隔离用)	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
---------------------	-------	---	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC2018010307073676	CQC证书	剩余电流动作断路器 CTM3L-400 ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; Ue : AC400V ; In : 225A、250A、315A、350A、400A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; M : Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; H : Ics : 62kA ; Icu : 85kA ; I_n : 50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA (任选三档分级可调) /AC 型 ; 剩余电流脱扣器类型 : 电子式 ; I_m : 25%Icu ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : 3P (适用于隔离)、3P+N (三个保护极 , 带不可开断中性线 , 不适用于隔离)、4P (三个保护极 , N 极可开闭 , 适用于隔离) ;	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
---------------------	-------	---	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC2018010307073371	CQC证书	剩余电流动作断路器 CTM3L-800 ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; Ue : AC400V ; In : 400A、500A、630A、700A、800A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; M : Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; H : Ics : 62kA ; Icu : 85kA ; I n : 50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA (任选三档分级可调) /AC 型 ; 剩余电流脱扣器类型 : 电子式 ; I m : 25%Icu ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : 3P (适用于隔离)、3P+N (三个保护极 , 带不可开断中性线 , 不适用于隔离)、4P (三个保护极 , N 极可开闭 , 适用于隔离) ;	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
---------------------	-------	---	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC190122 18618	CQC证书	剩余电流动作断路器 CTM9LR-125、 CTM9LR-160 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/400V/415V ; In : 125A(50A~125A 可调), 160A(50A~160A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式 ; M 型 ; Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; H 型 ; Ics : 50kA ; Icu : 85kA ; Icw : 10kA/1s ; IΔn : 30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、 OFF 分级调节(非延时型) ; 50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、 OFF 分级调节(延时型) / AC 型 ; 剩余电流动作脱扣器类型: 电子式 ; IΔm : 25%Icu ; 选择性类别: B 类 ; 自动重合闸时间 : 20s-60s (仅适用于延时型) ; 极数 : 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用), 4P(三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)	2022-08-12	2032-08-11	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
--------------------	-------	--	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC19012218620	CQC证书	剩余电流动作断路器 CTM9LR-250、 CTM9LR-320 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/400V/415V ; In : 250A(100A~250A 可调), 320A(100A~320A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式 ; M 型 ; Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; H 型 ; Ics : 50kA ; Icu : 85kA ; Icw : 10kA/1s ; IΔn : 30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、 OFF 分级调节(非延时型) ; 50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、 OFF 分级调节(延时型)/AC 型: 剩余电 流脱扣器类型: 电子式 ; IΔm : 25%Icu ; 选择性类别: B 类 ; 自动重合闸时间 : 20s-60s (仅适用于延时型) ; 极数 : 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用), 4P(三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)	2022-08-12	2032-08-11	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------	-------	--	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC19012218621	CQC证书	剩余电流动作断路器 CTM9LR-400、 CTM9LR-630 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/400V/415V ; In : 400A(160A~400A 可调), 630A(250A~630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式 ; M 型 ; Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; H 型 ; Ics : 65kA ; Icu : 85kA ; Icw : 10kA/1s ; IΔn : 30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、 OFF 分级调节(非延时型) ; 50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、 OFF 分级调节(延时型)/AC 型: 剩余电流动作脱扣器类型: 电子式 ; IΔm : 25%Icu ; 选择性类别: B 类 ; 自动重合闸时间 : 20s-60s (仅适用于延时型) ; 极数 : 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用), 4P(三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)	2022-08-12	2032-08-11	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
----------------	-------	---	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC190122 18619	CQC证书	剩余电流动作断路器 CTM9LR-630、 CTM9LR-800 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/400V/415V ; In : 630A(250A~630A 可调), 800A(320A~800A 可调); 过电 流脱扣器类型: 电子式 ; M 型 ; Ics : 50kA ; Icu : 65kA ; H 型 ; Ics : 65kA ; Icu : 85kA ; Icw : 10kA/1s ; IΔn : 30mA、 50mA、 75mA、 100mA、 200mA、 300mA、 500mA、 800mA、 1000mA、 OFF 分级调节(非延时型)); 50mA、 75mA、 100mA、 200mA、 300mA、 500mA、 800mA、 1000mA、 OFF 分级调节(延时型)) / AC 型: 剩余电 流脱扣器类型: 电 子式 ; IΔm : 25%Icu ; 选择 性类别: B 类; 自动重 合闸时间 : 20s- 60s (仅适用于延时型); 极数 : 3P+N(三 个保护极, 带不可开 断中性线, 不适用于 隔离用), 4P(三个 保护极, N 极可开闭 , 适用于隔离用)	2022-08-12	2032-08-11	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
--------------------	-------	--	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC201501 0307754001	CQC证书	塑料外壳式 断路器 CTM9- 125□□/□ □ Ue : AC400 V ; In : 16A 、 20A、 25A、 32A、 40A、 50A、 63A、 80A、 100A、 125A ; Ui : 800V ; Uim p : 8kV ; 过 电流脱扣器 类型 : 热磁 式 ; C 型 : Ics : 18kA 、 Icu : 25kA ; L 型 : Ics : 22kA ; Icu : 35kA 、 M 型 : Ics : 35kA ; Icu : 50kA ; H 型 : Ics : 50kA 、 Icu : 85kA ; 选择性类别 : A 类; 极数 : 2P、 3P (均为保 护极, 适用 于隔离用)、 4P (三 个保护极 、 N 极可开 闭, 适用于 隔离用);配 用的辅助触 头 : 1NO1NC ; Ith : 3A ; AC- 15 : Ue/Ie : AC400V/0.3 A ; DC- 13 : Ue/Ie : DC230V/0.1 5A ;	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认 证中心	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
-------------------------	-------	---	------------	------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

CQC200122 57416	CQC证书	塑料外壳式 断路器 CTM9- 250 ; Ue : A C400V ; Ui : 800V ; Ui mp : 8kV ; I n : 100A、 125A、 140A、 160A、 180A、 200A、 225A、 250A ; 过电 流脱扣器类 型 : 热磁式 ; C 型 : Ics : 18kA 、 Icu : 25kA ; L 型 : Ics : 22kA 、 Icu : 35kA ; M 型 : Ics : 35kA 、 Icu : 50kA ; H 型 : Ics : 50kA 、 Icu : 85kA ; 选择 性类别 : A 类 ; 极数 : 2P(二个 保护极, 适 用于隔离用)、3P(三个 保护极, 适 用于隔离用)、 4P(三个保 护极, N 极 可开闭, 适 用于隔离用); 配用的辅 助触头 : 1NO1NC ; Ith : 3A ; A C- 15 : AC400 V/0.3A ; DC - 13 : DC230 V/0.15A ; Ui : 400V ; Ui mp : 4kV	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认 证中心	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
--------------------	-------	--	------------	------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

CQC2015010307760324	CQC证书	"塑料外壳式断路器 CTM9- 400□□/□ □ Uimp : 8kV ; Ui : 800V ; Ue : AC400V ; In : 25A、250A、315A、350A、400A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; L 型 : Ics : 35kA、 Icu : 50kA ; M 型 : Ics : 45kA、Icu : 65kA ; H 型 : Ics : 65kA、 Icu : 100kA ; 选择性类别 : A ; 极数 : 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用) ; 辅助触头 : 1NO1NC、2NO2NC ; Ith : 3A ; AC-15 Ue/Ie : AC400V/0.3A ; DC-13 Ue/Ie : DC230V/0.15A ; Uimp : 4kV ; Ui : 400V"	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
---------------------	-------	---	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC201501 0307760323	CQC证书	"塑料外壳式 断路器 CTM9- 630□□/□ □；Uimp： 8kV；Ui：8 00V；Ue： AC400V；In ：400A、 500A、 630A； 过电流脱扣 器类型：热 磁式；L型 ：Ics：35kA ；Icu：50kA ；M型 ：Ics：45kA ；Icu： 65kA；H型 ：Ics：65kA ；Icu：100k A；选择性 类别：A类 ；极数 ：3P、 4P(三个保 护 极，N极可 开闭)；适用 于隔离用 ；配用的辅 助触头 ：1NO1NC ，2NO2NC ；Ith：3A； Ue/Ie：AC- 15：AC400 V/0.3A；DC - 13：DC230 V/0.15A；"	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认 证中心	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
-------------------------	-------	--	------------	------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------



CQC2018010307116186	CQC证书	"塑料外壳式断路器 CTM9-800□/□□ ; Ue : AC400V ; Ui : 1000V ; In : 630A、700A、800A ; Uimp : 12kV ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; M 型 : Ics : 65kA ; Icu : 85kA ; H 型 : Ics : 85kA ; Icu : 100kA ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用) ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC、2NO2NC ; Ith : 3A ; AC-15 : Ue/Ie : AC400V/0.3A ; DC-13 : Ue/Ie : DC230V/0.15A"	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
CQC17012179372	CQC证书	"电能表外置断路器 CTB9-125ARD; Ue : AC230V (2P)、AC400V(4P) ; In : 40A、50A、63A、80A、100A、125A; Ui : 500V; Uimp : 6kV; 瞬时脱扣特性 : C 型 ; Icn=Ics : 6000A; 极数 : 2P(带两个保护极)、4P(带四个保护极); 控制方式 : 远程全自动控制方式; 控制电平电压 : AC 220V"	2022-08-12	-	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司

CQC2018010307094831	CQC证书	万能式断路器CTW1-1600□/□； Ue：AC400V/690V；Ui：1000V； In：200A、250A、315A、350A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A； Uimp：12kV；过电流脱扣器类型：电子式；M型； ：AC400V：Ics：55kA，Icu：65kA，Icw：55kA/1s；AC690V：Ics：35kA，Icu：42kA，Icw：35kA/1s； H型：AC400V：Ics：75kA，Icu：75kA，Icw：75kA/1s；A C690V：Ics：55kA，Icu：55kA，Icw：55kA/1s； ；选择性类别：B类； ；极数：3P、4P(均为保护极，适用于隔离用)	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
---------------------	-------	--	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC2018010307087721	CQC证书	"万能式断路器CTW1-2000□/□； Ue：AC400V/690V；Ui：1000V； In：630A，800A，1000A，1250A，1600A，2000A； Uimp：12kV；过电流脱扣器类型：电子式；M型； AC400V：Ics：65kA Icu：65kA，Icw：65kA/1s；AC690V：Ics：55kA，Icu：55kA，Icw：55kA/1s；H型； AC400V：Ics：85kA，Icu：85kA，Icw：85kA/1s； AC690V：Ics：65kA，Icu：65kA，Icw：65kA/1s； 选择性类别：B类； 极数：3P、4P(均为保护极，适用于隔离用)"	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
---------------------	-------	--	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------

CQC2018010307094829	CQC证书	"万能式断路器CTW1-3200□/□; Ue : AC400V/690V ; Ui : 1000V ; In : 2000A、2500A、2900A、3200A (3P、4P) ; 3600A、4000A (增容型 , 3P , 四极外形) ; Uimp : 12kV ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; M 型 : AC400V : Ics : 85kA , Icu : 85kA , Icw : 85kA/1s ; AC690V : Ics : 75kA , Icu : 75kA , Icw : 75kA/1s ; H 型 : AC400V : Ics : 100kA , Icu : 100kA , Icw : 100kA/1s ; AC690V : Ics : 85kA , Icu : 85kA , Icw : 85kA/1s ; 选择性类别 : B 类 ; 极数 : 3P、4P(均为保护极 , 适用于隔离用)"	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认证中心	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司	浙江诚通电力科技有限公司
---------------------	-------	---	------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------



CQC201701 0307933447	CQC证书	"漏电断路器 CTB1L- 63,CTB1L- 63H; Ue:AC230V(1P+N,2P),A C400V(3P,3 P+N,4P);In:6 A,10A,16A,2 0A, 25A,32A,40A ,50A,63A;C, D 型特性 ;I Δ n:30mA/ AC 型,电子 式 ;I Δ m:2000A; CTB1L- 63:Ics=Icn=3 000A;CTB1L - 63H:Ics=Icn =6000A;极数 :1P+N(一个 保护极,N 极 常 通,不适用于 隔离用 ,2P,3P,3P+ N(三个保护 极,N 极常通 ,不适用于隔 离用),4P"	2022-08-12	2032-08-11	中国质量认 证中心	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司
CQC201601 0307908951	CQC证书	"小型断路器 CTB1-63、 CTB1- 63H ; Ui : 5 00V ; Uimp : 4kV ; Ue : AC230/40 0V (1P) 、 AC400V (2P、 3P、 4P) ; In : 6 A、 10A、 16A、 20A、 25A、 32A、 40A、 50A、 63A ; 瞬时 脱扣类型 : C 型、 D 型 ; CTB1- 63 : Icn=Ics : 3000A ; C TB1- 63H : Icn=Ic s : 6000A ; 极数 : 1P、 2P、 3P、 4P (所有极 均为保护极)"	2022-08-12	2031-05-20	中国质量认 证中心	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司	浙江诚通电 力科技有限 公司

八、产品专利

专利类型	专利名称	专利号	专利权人	授权公告日
实用新型专利	断路器的手、自一体式分合闸机构	ZL201120215885.9	林孟东	2012-01-11
实用新型专利	断路器的手、自一体式分合闸机构	ZL201320041405.0	浙江诚通电力科技有限公司	2013-07-10



实用新型专利	剩余电流动作断路器	ZL201320303140.7	林孟东	2013-10-30
实用新型专利	剩余电流动作断路器	ZL201320303186.9	林孟东	2013-10-30
实用新型专利	智能漏电断路器	ZL201420703125.6	浙江诚通电力科技有限公司	2015-02-25
实用新型专利	一种三相电压对地绝缘电阻检测系统用稳压电源	ZL201420703154.2	浙江诚通电力科技有限公司	2015-03-11
实用新型专利	断路器	ZL201820253015.2	浙江诚通电力科技有限公司	2018-09-14
实用新型专利	一种浪涌保护装置的可插拔式防雷模块	ZL201920985246.7	浙江诚通电力科技有限公司	2019-12-17
实用新型专利	重合闸断路器的电流检测机构	ZL201820947033.0	浙江诚通电力科技有限公司	2018-12-14
实用新型专利	一种重合闸断路器的电流检测机构	ZL201820947034.5	浙江诚通电力科技有限公司	2018-12-14
实用新型专利	断路器重合闸的曲柄转动机构	ZL201721867825.9	浙江诚通电力科技有限公司	2018-07-06
实用新型专利	断路器传动结构	ZL201721867901.6	林孟东	2018-07-13
实用新型专利	具有辅助功能的分合指示	ZL201721867988.7	林孟东	2018-09-07
实用新型专利	断路器重合闸的手柄连接机构	ZL201721868020.6	林孟东	2017-12-28
实用新型专利	用于浪涌保护装置的防雷模块	ZL201920985247.1	浙江诚通电力科技有限公司	2019-12-10
实用新型专利	一种断路器的分合闸机械指示结构	ZL201920317633.3	浙江诚通电力科技有限公司	2019-09-10
实用新型专利	一种断路器的分合闸电气指示结构	ZL201920317634.8	浙江诚通电力科技有限公司	2019-09-10
实用新型专利	一种断路器的分合闸指示联动结构	ZL201920318083.7	浙江诚通电力科技有限公司	2019-09-10
实用新型专利	电子式塑壳断路器	ZL201921930094.7	浙江诚通电力科技有限公司	2020-04-21
实用新型专利	一种电子式塑壳断路器	ZL201921927914.7	浙江诚通电力科技有限公司	2020-04-21
实用新型专利	电子式塑壳断路器的分合闸指示机构	ZL201921928597.0	浙江诚通电力科技有限公司	2020-04-21
实用新型专利	智能物联网断路器	ZL201921929514.X	浙江诚通电力科技有限公司	2020-04-21
实用新型专利	智能电子式塑壳断路器的重合闸机构	ZL201921929826.0	浙江诚通电力科技有限公司	2020-04-21
外观设计专利	剩余电流动作断路器 (8L-250Y)	ZL201630145708.6	浙江诚通电力科技有限公司	2020-04-21
外观设计专利	剩余电流动作断路器 (8L-400Y)	ZL201630145742.3	浙江诚通电力科技有限公司	2020-04-21
外观设计专利	剩余电流动作断路器 (8L-400T)	ZL201630145721.1	浙江诚通电力科技有限公司	2016-07-27
外观设计专利	剩余电流动作断路器 (8L-250T)	ZL201630145725.X	浙江诚通电力科技有限公司	2016-07-27
外观设计专利	断路器 (塑料外壳式)	ZL201830015922.9	浙江诚通电力科技有限公司	2018-05-15
外观设计专利	剩余电流保护断路器 (自动重合闸功能)	ZL201830015917.8	浙江诚通电力科技有限公司	2018-05-15
外观设计专利	剩余电流动作断路器 (GTKM1L-3NS型)	ZL201430030281.6	浙江诚通电力科技有限公司	2015-02-11
外观设计专利	剩余电流动作断路器 (GTKM1L-3NY型)	ZL201430030183.2	浙江诚通电力科技有限公司	2015-02-11
外观设计专利	智能剩余电流动作断路器 (GTKM1L)	ZL201130093600.4	林孟东	2011-08-31
发明专利	一种电力断路器的机械隔断式灭弧机构	ZL201611083697.9	浙江诚通电力科技有限公司	2018-01-19

九、参与制定的标准

标准名称	标准编号	标准类型
CTM1ECZ产品设计评审	-	企业标准
CTM9LR产品设计评审	-	企业标准

十、产品获奖情况

获奖等级	获奖名称	颁发机构	获奖日期
-	-	-	-

十一、设计软件

设计软件名称	设计研发内容	设计软件开发商
诚通科技智能塑壳断路器控制器软件【简称：智能塑壳断路器控制器软件】	-	-
诚通科技电能表外置式断路器控制软件V1.0	-	-
诚通科技电子式塑壳断路器控制软件V1.0	-	-
诚通科技剩余电流动作断路器（光伏专用）控制软件V1.0	-	-
诚通科技小型断路器（光伏专业重合闸）控制软件V1.1	-	-
诚通科技剩余电流动作断路器（重合闸）控制软件V1.0	-	-

十二、人员情况

员工总数量	138
高级职称人员数量	8
中级职称人员数量	15
博士研究生学历人员数量	
硕士研究生学历人员数量	
本科学历人员数量	

十三、生产厂房

生产厂房所在地	厂房产权情况	租赁起始日期	租赁截止日期	厂区总面积（平方米）	厂房总面积（平方米）	净化车间总面积（平方米）
浙江省乐清市北白象镇中方智能园区万宏路8号	自有	-	-	5512.89	13524.43	-

十四、生产工艺文件

产品类别	工艺文件名称	主要工序名称	主要关键措施及作用	智能化描述
低压电器	CTM9LR-125操作要领书工艺文件	CTM9LR整体操作步骤	生产时步骤明确，确认生产步骤无误	网盘详细
低压电器	重合闸125BOM工艺文件	重合闸125BOM操作步骤	生产时步骤明确，确认生产步骤无误	-

十五、主要生产装备

生产设备类别	生产设备名称	生产设备型号	数量	生产设备制造商	设备购置单价 (万元)	备注
自动流水线	电能表外置断路器自动化生产线	非标定做	1	浙江奔龙自动化科技有限公司	156	-
自动流水线	断路器自动化生产线装备	-	1	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	2	-
自动流水线	MCCB-250型塑壳断路器自动化精益生产线装备	-	1	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	32.5	-
自动流水线	400型重合闸断路器自动化精益生产线装备	-	1	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	31	-
自动流水线	MCCB-125800型重合闸断路器精益生产线装备	-	1	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	75	-
其它	点焊机、铆合机装备	-	2	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	-	-
其它	装配流水桌装备	-	31	乐清市精创自动化检测设备有限公司	0.13	-
其它	装配线	-	4	乐清市全意流水线设备制造有限公司	1.05	-
其它	压力机	J23	9	温州市瑞力机床厂	3.55	-
其它	压力机	JC23	1	浙江威泰机械有限公司	0.34	-
其它	空压机、储气罐	-	2	乐清市志松机电设备有限公司	1.35	-
其它	空压机	-	1	乐清市志松机电设备有限公司	0.49	-
其它	注塑成型机	HXF128型	1	宁波海星机械制造有限公司	10.2	-
其它	注塑成型机	HDJS88	1	宁波市镇海海达塑机制造有限公司	10.6	-
其它	注塑成型机	UJ-120	1	宁波威力仕高科机械有限公司	9.01	-
其它	老化控制台、老化架、人工装配桌	-	32	乐清市雷胜自动化检测设备有限公司	0.28	-
其它	铝合金工作台	-	1	乐清市永兴流水线设备有限公司	3.51	-
其它	冲床	AKA-45	1	浙江金玛机床有限公司	8.58	-
其它	钻床、磨光机	JX3-350-4、S1ST-SD03-150	2	乐清市北白象真诚五金商行	-	-

十六、试验检测场所

试验大厅（面积）（平方米）	是否具有屏蔽大厅	是否具有CNAS国家合格评定委员会认证
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否
500	是	否

十七、试验检测管理文件

产品类别	试验检测管理文件名称
低压电器	出厂检验报告1
低压电器	出厂检验报告2
低压电器	关键零(部)件确认检验规范
低压电器	检测报告
低压电器	进货检验与试验控制程序QGTKG-0901-2017
低压电器	型式试验计划表
低压电器	质量汇总

十八、试验检测设备

试验设备类别	试验设备名称	试验设备型号	数量	是否具有有效的检定/校准证书	试验设备制造商	设备国产/进口	设备购置单价（万元）	备注
--------	--------	--------	----	----------------	---------	---------	------------	----

其它	电子式断路器100-630(800)瞬时测试台、电子式断路器100-250延时测试台、电子式断路器400-630(800)延时测试台试验设备	电子式断路器100-630(800)瞬时测试台、电子式断路器100-250延时测试台、电子式断路器400-630(800)延时测试台试验设备	3	是	乐清市精创自动化检测设备有限公司	国产	8.6	试验设备成套购买，同是总价
其它	重合闸断路器100-630(800)瞬时测试台、重合闸断路器100-250延时测试台、重合闸断路器400-630(800)延时测试台、重合闸断路器100-630瞬时测试台、重合闸断路器100-630延时测试台、重合闸400型老化台试验设备	重合闸断路器100-630(800)瞬时测试台、重合闸断路器100-250延时测试台、重合闸断路器400-630(800)延时测试台、重合闸断路器100-630瞬时测试台、重合闸断路器100-630延时测试台、重合闸400型老化台试验设备	5	是	乐清市精创自动化检测设备有限公司	国产	16.5	试验设备成套购买，同是总价
其它	重合闸断路器延时测试台、重合闸断路器瞬时测试台检测设备	重合闸断路器延时测试台、重合闸断路器瞬时测试台检测设备	2	是	乐清市通欣检测设备有限公司	国产	3.5	试验设备成套购买，同是总价
其它	塑壳重合闸断路器线路板老化台、塑壳重合闸断路器电源板测试台、塑壳重合闸断路器控制板测试台检测设备	塑壳重合闸断路器线路板老化台、塑壳重合闸断路器电源板测试台、塑壳重合闸断路器控制板测试台检测设备	12	是	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	国产	12.6	试验设备成套购买，同是总价
其它	重合闸断路器测试台检测设备	重合闸断路器测试台检测设备	1	是	乐清市通欣检测设备有限公司	国产	2	-
其它	重合闸单工位延时动作特性校验台(125-250)、重合闸单工位延时动作特性校验台(400-800)、漏电断路器剩余电流综合检验台检测设备	重合闸单工位延时动作特性校验台(125-250)、重合闸单工位延时动作特性校验台(400-800)、漏电断路器剩余电流综合检验台检测设备	4	是	乐清市雷盛自动化检测设备有限公司	国产	10	试验设备成套购买，同是总价
机械寿命	重合闸断路器老化控制台、重合闸断路器老化校验台检测设备	重合闸断路器老化控制台、重合闸断路器老化校验台检测设备	4	是	乐清市通欣检测设备有限公司	国产	1.85	试验设备成套购买，同是总价

其它	250型塑壳重合闸断路器四工位延时校验改造检测设备	250型塑壳重合闸断路器四工位延时校验改造检测设备	1	是	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	国产	3.5	-
机械寿命	塑壳断路器机械寿命测试台检测设备	塑壳断路器机械寿命测试台检测设备	1	是	乐清市精创自动化检测设备有限公司	国产	1.1	-
其它	塑壳断路器瞬时动作特性测试台(125-250)、塑壳断路器瞬时动作特性校验台检测设备	塑壳断路器瞬时动作特性测试台(125-250)、塑壳断路器瞬时动作特性校验台检测设备	2	是	乐清市雷盛自动化检测设备有限公司	国产	10	试验设备成套购买,合同是总价
其它	剩余漏电流测试台检测设备	剩余漏电流测试台检测设备	3	是	乐清市通欣检测设备有限公司	国产	1.3	试验设备成套购买,合同是总价
其它	三相5A漏电测试台检测设备	三相5A漏电测试台检测设备	2	是	乐清市精创自动化检测设备有限公司	国产	0	试验设备成套购买,合同是总价
其它	三相剩余漏电流测试仪、重合闸断路器换调压器20K检测设备	三相剩余漏电流测试仪、重合闸断路器换调压器20K检测设备	3	是	乐清市精创自动化检测设备有限公司	国产	0.58	试验设备成套购买,合同是总价
其它	漏电流测试台、附件测试台检测设备	漏电流测试台、附件测试台检测设备	2	是	乐清市通欣检测设备有限公司	国产	0.8	试验设备成套购买,合同是总价
其它	小型断路器125型双工位延时动作特性校验台、小型断路器125型双工位瞬时动作特性校验台、小型断路器125型双工位标准动作特性校验台、重合闸老化台检测设备	小型断路器125型双工位延时动作特性校验台、小型断路器125型双工位瞬时动作特性校验台、小型断路器125型双工位标准动作特性校验台、重合闸老化台检测设备	5	是	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	国产	0.39	试验设备成套购买,合同是总价
工频耐压设备	回路电阻测试仪、工频耐压测试仪LK2672D检测设备	回路电阻测试仪、工频耐压测试仪LK2672D检测设备	2	是	乐清市西埃姆西测量器具有限公司	国产	5.3	试验设备成套购买,合同是总价
其它	盐雾试验箱、镀层测厚仪、静放电发生器、雷击浪涌发生器、脉冲群发生器、维氏硬度计、灼热丝测试仪、水平垂直燃烧测试仪、弹簧拉压试验机、漏电起痕仪检测设备	盐雾试验箱、镀层测厚仪、静放电发生器、雷击浪涌发生器、脉冲群发生器、维氏硬度计、灼热丝测试仪、水平垂直燃烧测试仪、弹簧拉压试验机、漏电起痕仪检测设备	10	是	乐清市永合量具仪器有限公司	国产	0.26	试验设备成套购买,合同是总价

其它	雷击浪涌信号线耦合去耦网络检测设备	雷击浪涌信号线耦合去耦网络检测设备	1	是	温州凯沃检测设备有限公司	国产	0.3	-
其它	数字万用表、兆欧表、数字储存示波器检测设备	数字万用表、兆欧表、数字储存示波器检测设备	3	是	浙江雷胜自动化检测设备有限公司	国产	0.3	试验设备成套购买，合同是总价
其它	硬度计、弹簧试验机检测设备	硬度计、弹簧试验机检测设备	2	是	乐清市西埃姆西测量器具有限公司	国产	0.5	试验设备成套购买，合同是总价
其它	NC手动夹具、IC卡预付测试仪器、NC气动延时台、老化控制台、三相5A漏电测试仪检测设备	NC手动夹具、IC卡预付测试仪器、NC气动延时台、老化控制台、三相5A漏电测试仪检测设备	6	是	乐清市郎月电气科技有限公司	国产	2.3	试验设备成套购买，合同是总价

十九、主要试验检测人员相关信息

岗位名称	姓名	职称	学历	是否具有培训证明	培训单位
检验员	郑海达	-	本科	是	中认国准（北京）计量科学研究院
检验员	黄建晓	-	本科	是	中认国准（北京）计量科学研究院

二十、原材料/组部件管理文件

产品类别	原材料/组部件管理文件类型	原材料/组部件管理文件名称
低压电器	原材料/组部件管理文件	诚通原材料管理文件

二十一、主要原材料组部件

原材料/组部件名称	原材料/组部件规格型号	原材料/组部件国产/进口	原材料/组部件供应商名称
电机件	A60KTYZ	国产	浙江东方机电有限公司
铜铁件	铜铁件	国产	浙江贵泰电气有限公司
控制件	控制件	国产	浙江航都科技有限公司
动静触点	动静触点	国产	乐清市禾邦触头材料有限公司
胶木件	胶木件	国产	乐清市宏兴塑胶配件厂
电机件	M5LR\9LR	国产	无锡市黄氏电器制造有限公司
控制器	控制器	国产	浙江南瑞科技有限公司
胶木件	胶木件	国产	乐清市鹏鑫电器厂
互感器	9LR\M3E\M6LR	国产	乐清市仁川电气科技有限公司
铜铁件	铜铁件	国产	乐清市宜林电器有限公司
动静触点	9LR	国产	温州中希电工合金有限公司

二十二、生产能力表

产品名称	年生产能力	备注	单位
部分产品总和	250000	表内总产能	-